



Änderungen / Ergänzungen Eimerfestspiele ab 01.04.2025

Wo soll es geändert werden	Was soll geändert werden	Erläuterung	Ergänzung in den Bestimmungen / Fehlerkatalog
Allgemeine Regeln	Abmessungen der Ablageplätze		Ablageplatz Schläuche wird auf 1,5 x 2,5 mtr. vergrößert Ablageplatz Saugschläuche auf 1,5 x 2,0 mtr. festgelegt
Allgemeine Regeln	Platzierung der Schlauchhalter auf den Schläuchen im Ablageplatz		Dieses ist nicht zulässig.
Allgemeine Regeln – Übungsverlauf - GF	Die Zeitnahme beginnt mit dem Wort „vor“ am Ende des Befehls des ATF	Präzisierung der Regeln zur Zeitnahme	Ergänzung in den Bestimmungen
Allgemeine Regeln - MA	B-Schlauch darf vor dem Wasser Marsch des ME an die Pumpe angekuppelt werden.	„... und kuppelt erst dann den B-Schlauch an die Pumpe an“ im Text streichen	Text wird in den Bestimmungen gestrichen
Allgemeine Regeln - MA	Halteleine darf nicht am Druckstutzen/der Spindel befestigt werden	Präzisierung der Regel die Halteleine sicher am Gerät zu befestigen	Text wird in den Bestimmungen geändert „Halteleine darf nicht am Druckstutzen befestigt werden“
Allgemeine Regeln - WT	WTM befestigt die Halteleine am Saugkorb durch einen Mastwurf mit Halbschlag oder Spierenstich	Präzisierung/Erweiterung der Regel mit Zulassung des Spierenstich zur Sicherung des Mastwurfes	Beide Knoten „Mastwurf mit Halbschlag“ und „Spierenstich“ sind zulässig



Fehlerkatalog – ME Allgemeine Regeln	B-Leitung vor Bodenberührung an der markierten Stelle an den Verteiler angekuppelt	Aufnahme in den Fehlerkatalog oder streichen der Regel im Allgemeinen Teil (Schnellangriffsverteiler?)	5 Fehlerpunkte Schnellangriffsverteiler ist nicht zulässig
Fehlerkatalog - ME	Ergänzung des Fehlers „Verteiler beim befüllen nicht mit mind. einer Hand gesichert“	UVV Bestimmungen	„oder über dem Verteiler gekniet“
Fehlerkatalog – ME	Verteiler vor „Wasser Marsch“ Kommando der Trupps` s geöffnet	Aufnahme in den Fehlerkatalog	je 5 Fehlerpunkte
Fehlerkatalog - MA	Ventil- und Halteleine nicht am Ende der Saugleitung abgelegt Radius von 0,5 mtr.	Aufnahme in den Fehlerkatalog um Verstöße gegen die Regel aus dem Allgemeinen Teil bewerten zu können	5 Fehlerpunkte
Fehlerkatalog - MA	Vorbereitung der Pumpe	Alle Blindkupplungen sind vor dem Saugvorgang zu entfernen	je 5 Fehlerpunkte
Fehlerkatalog - ATF, WTF, STF	Befehl „Wasser marsch“ zu früh oder nicht gegeben	Bezieht sich auf die Befehle in der Zielmarkierung	je 5 Fehlerpunkte
Fehlerkatalog – ATF, WTF, STF	Ziel nicht oder nicht selbst abgespritzt	Nachtrag des Fehlers bei den Trupführern, eventuell Erhöhung des Fehlers auf 10 Punkte um einen Zeitvorteil bei geplantem Herunterstoßen zu unterbinden	je 10 Fehlerpunkte
Fehlerkatalog – WT, ST	Bodenberührung der Saugschläuche beim Kuppeln	Aufnahme in den Fehlerkatalog	je 5 Fehlerpunkte
Fehlerkatalog – WTF Allgemeine Regeln	Ventilleine nicht zur Pumpe ausgelegt	Aufnahme in den Fehlerkatalog mit 5 Punkten oder Streichung der Regel im Allgemeinen Teil	Text wird in den Bestimmungen gestrichen



KREISFEUERWEHR Landkreis Lüneburg



Fehlerkatalog – WT, ST	Beim zu wasserbringen der Saugleitung nicht auf der Wasserabgewandten Seite gestanden	Aufnahme in den Fehlerkatalog	je 5 Fehlerpunkte
------------------------	---	-------------------------------	-------------------

Thomas Lienkamp
Kreiswettbewerbsrichter